



OZNACZENIA

	Zbiornik 80l z IG-55
	Dysza wyrzutowa (nr dyszy)
	Rurociąg instalacji
	Pułapka na zanieczyszczenia
DN25-40	Średnica odcinka rury- długość

System gaszenia IG-55 Serwerownia	Dysza wyzwala jąca		
	Nr:	Wiercenie Typ	Średnica
Prz. główna	11007	DN25 - 180°	10,2
	11013	DN25 - 180°	10,8
Prz. pod podłogą	11017	DN15 - 360°	3,7
	11019	DN15 - 360°	3,7
Prz. nad sufitem	11009	DN15 - 360°	7,7
	11011	DN15 - 360°	7,7

pracownia architektoniczna
WENA Sylwia Melon-Szypulska
www.wena21.com

ul. Szańcowa 76
01-458 Warszawa
TEL/FAX 22 837 08 74
GSM 693 453 825
e-mail biuro@wena21.com

projekt
PROJEKT WYKONAWCZY
branża
instalacja gaszenia gazem

obiekt
pomieszczenia biurowe na parterze
oraz klatki schodowe w budynku BFG
lokalizacja
ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
j.ewd. 146510_8, obręb. ew. 50504, działka ew. 22/1

projektant
inż. Krzysztof Cybulski
upr. nr MAZ/0524/PWOS/10

data
LIPIEC 2018

skala
1:50

nazwa rysunku
AKSONOMETRAIA

nr rysunku
SUG02